

CE 0085

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AP0974

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-Richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Huba Control AG Industriestrasse 17, CH-5436 Würenlos
Vertreiber <i>distributor</i>	Huba Control AG Industriestrasse 17, CH-5436 Würenlos
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Druckwächter für Gas, Luft und Abgase (4107)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Differenzdruckwächter für Luft und für nichtaggressive Gase
Modell <i>model</i>	DDS 605...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 09/213/4107/640 vom 15.09.2009 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 1854 (01.07.2006)

Aktenzeichen
file number 09-0632-GEA

24.09.2009 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

ZLS

ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DDS 605...	Einstellbereich: 0,1...5 mbar max. Betriebsdruck: 15 mbar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Umgebungstemperaturbereich: -30...+110 °C

Einbaulage: beliebig